

АКТ
Планового технического обслуживания средств автоматической
передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной
защиты в территориальное подразделение противопожарной службы

г. Нижний Тагил «24» 01 2018г.

Комиссией в составе представителей:
Заказчика: Садыкина Марина Леонидовна
(должности, фамилии, и.о. представителей заказчика, администрации объекта)
Исполнителя: Директор ООО «Трейман»
М.Н. Чернышев
(должности, фамилии, и.о. представителей)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «Трейман» осуществлены работы по техническому обслуживанию средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты:
от АПС объекта: МАОУ СОШ № 24
Расположенный по адресу: пос. Горноуральский, 34
в подразделение противопожарной службы: ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области» по адресу г. Нижний Тагил, Октябрьской Революции, 27

2. Технические средства

2.1. Наименование и количество приемно-контрольных приборов (сигнально-пусковых устройств) формирующих передаваемые сигналы: Прибор приемно-контрольный
1 шт

2.2. Тип, наименование и количество устройств автоматической передачи сигнала:

Объектовая станция ПАК «Стрелец-мониторинг» - 1 шт

Другие устройства отсутствуют

3. Результат опробования:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	Поступил (не передается)
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	Поступил <u>15 ч 32' мин</u>
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация (для систем выполненных в соответствии с требованиями п. 14.1. СП 5.13130.2009)	Поступил (не передается)
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	Программно-аппаратный комплекс	Поступил (не передается)

4. Функционирование оборудования осуществляющего автоматическую передачу сформированного объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов в подразделение противопожарной службы на момент проверки осуществляется безотказно.

5. Замечания: Исцеленный сигнал

Акт составлен в 2 экз.

Подписи комиссии: Заказчик:

М.П. Акт Застежков В. М.

Исполнитель:

М.П. Трейман М.Н Чернышев
А.С.Кормщиков



АКТ
Планового технического обслуживания средств автоматической
передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной
защиты в территориальное подразделение противопожарной службы

г. Нижний Тагил.

«22» 02 2018г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика: Садыкина Марина Леонидовна

(должности, фамилии, и.о. представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя: Директор ООО «Трейман»

М.Н. Чернышев

(должности, фамилии, и.о. представителя)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «Трейман» осуществлены работы по техническому обслуживанию средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты:

от АПС объекта: МАОУ СОШ № 24

Расположенный по адресу: пос. Горноуральский, 34

в подразделение противопожарной службы: ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области» по адресу г. Нижний Тагил, Октябрьской Революции, 27

2. Технические средства

2.1. Наименование и количество приемно-контрольных приборов (сигнально-пусковых устройств) формирующих передаваемые сигналы: Прибор приемно-контрольный

1шт

2.2. Тип, наименование и количество устройств автоматической передачи сигнала:

Объектовая станция ИАК «Стрелец-мониторинг» - 1 шт

Другие устройства отсутствуют

3. Результат опробования:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	<i>Поступил (не передается)</i>
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	<i>Поступил 1,5 ч 2,5 мин</i>
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация <small>(для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)</small>	<i>Поступил (не передается)</i>
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	Программно-аппаратный комплекс	<i>Поступил (не передается)</i>

4. Функционирование оборудования осуществляющего автоматическую передачу сформированного объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов в подразделение противопожарной службы на момент проверки осуществляется безотказно.

5. Замечания: Сигнал не сбрасывается

Акт составлен в 2 экз.

Подписи комиссии: Заказчик:

М.П.

Исполнитель:

М.П.



М.Н Чернышев
А.С.Кормцов

АКТ
Планового технического обслуживания средств автоматической
передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной
защиты в территориальное подразделение противопожарной службы

г. Нижний Тагил. «21» 03 2018г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика: Садыкина Марина Леонидовна
(должности, фамилии, и.о. представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя: Директор ООО «Трейман»
М.Н. Чернышев
(должности, фамилии, и.о. представителей)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «Трейман» осуществлены работы по техническому обслуживанию средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты:
от АПС объекта: МАОУ СОШ № 24
Расположенный по адресу: пос. Горноуральский, 34
в подразделение противопожарной службы: ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области» по адресу г. Нижний Тагил, Октябрьской Революции, 27

2. Технические средства

2.1. Наименование и количество приемно-контрольных приборов (сигнально-пусковых устройств) формирующих передаваемые сигналы: Прибор приемно-контрольный
1 шт

2.2. Тип, наименование и количество устройств автоматической передачи сигнала:
Объектовая станция ПАК «Стрелец-мониторинг» - 1 шт
Другие устройства отсутствуют

3. Результат опробования:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	<i>Поступил (не передается)</i>
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	<i>Поступил 15 ч 22 мин</i>
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация (для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)	<i>Поступил (не передается)</i>
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	Программно-аппаратный комплекс	<i>Поступил (не передается)</i>

4. Функционирование оборудования осуществляющего автоматическую передачу сформированного объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов в подразделение противопожарной службы на момент проверки осуществляется безотказно.

5. Замечания: Сигнал не поступает

Акт составлен в 2 экз.

Подписи комиссии: Заказчик:

Исполнитель:

М.П. А.С. Кормщиков
М.П. Трейман
М.Н. Чернышев
А.С. Кормщиков

АКТ
Планового технического обслуживания средств автоматической
передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной
защиты в территориальное подразделение противопожарной службы

г. Нижний Тагил.

« 2 » _____ 2018г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика: Садыкина Марина Леонидовна

(должности, фамилии, и.о. представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя: Директор ООО «Трейман»

М.Н.Чернышев

(должности, фамилии, и.о. представителей)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «Трейман» осуществлены работы по техническому обслуживанию средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты:

от АПС объекта: МАОУ СОШ № 24

Расположенный по адресу: пос. Горноуральский, 34

в подразделение противопожарной службы: ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области» по адресу г. Нижний Тагил, Октябрьской Революции, 27

2. Технические средства

2.1. Наименование и количество приемно-контрольных приборов (сигнально-пусковых устройств) формирующих передаваемые сигналы: Прибор приемно-контрольный

1шт

2.2. Тип, наименование и количество устройств автоматической передачи сигнала:

Объектовая станция ПАК«Стрелец-мониторинг» - 1 шт

Другие устройства отсутствуют

3. Результат опробования:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	<u>Поступил (не передается)</u>
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	<u>Поступил</u> <u>1,4 ч 4,12 мин</u>
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация <small>(для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)</small>	<u>Поступил (не передается)</u>
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	Программно-аппаратный комплекс	<u>Поступил (не передается)</u>

4. Функционирование оборудования осуществляющего автоматическую передачу сформированного объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов в подразделение противопожарной службы на момент проверки осуществляется безотказно.

5. Замечания: — / —

Акт составлен в 2 экз.

Подписи комиссии: Заказчик:

М.П. Садыкина

Исполнитель:

М.П. Чернышев

М.Н.Чернышев

А.А.Илгаков

