

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Орловский, 3, тел. (343)74-13-79; факс (343)74-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (343)25-14-55, факс: (343)25-14-55

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОПЛАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.1710069

от 28 июля 2015 года

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и
городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском
районе»; зам. руководителя органа инспекции
Е.Н. Ромашина

УТВЕРЖДАЮ



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22540**

Заключение составлено 19 августа 2016 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 193190 от 16.08.2016

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Заявитель: МАOU СОШ № 24, пгт Горноуральский, п. Горноуральский, 34

5. Место, время и дата отбора: МАOU СОШ № 24 пгт Горноуральский, 34, в/кран в столовой.
17.08.2016 10:00

6. МД на отбор: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобран(а) Кукунова Н. Л. - помощник санитарного врача отдела экспертизы
условий воспитания и обучения.

8. ИЛП, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районах», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510431 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 22540 от 19.08.16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 22540 «Вода питьевая централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Экспертное заключение составил(а):

- зав. отделом экспертизы условий воспитания и обучения, врач по гигиене детей и подростков Морозова Н. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе

Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесаидинском районах, городе Нижняя

Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510431

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Юридический адрес: пер.Отдельныхый,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Реquisite: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100

Фактический адрес: ул.Октябрьской революции,86, г. Нижний Тагил, 622036, тел.(343)25-14-55, факс.(343) 25-14-55

Расчетный счет: № 40501810100002000002 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург УФК по Свердловской

области (Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

ИНН 6670081969, КПП 662343001, код по ОКВЭД 85.14.5, код по ОКПО 01927265

БИК 046577001, ИНН 6670081969, КПП 662343001, код по ОКВЭД 85.14.5, код по ОКПО 01927265

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 22540 от 19 августа 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАOU СОШ № 24

2. Юридический адрес: пгт Горноуральский, п. Горноуральский, 34

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МАOU СОШ № 24 пгт Горноуральский, 34, в/кран в столовой

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.08.2016 10:00

Ф.И.О., должность: Кукунова Н. Л. - помощник санитарного врача отдела экспертиз условий воспитания и

обучения.

Условия доставки: термоконтейнер с хладагентом, t внутри + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.08.2016 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012

(ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 22540 от 17.08.2016

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № 193190 от 16.08.2016

7. Ид. регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценки:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.16.22540 д 9-НТ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТ-510-П	18325084	15МВ042268	27.11.2016
2	Весы лабораторные электронные ВЛТ-510-П	409145132	15МВ042267	27.11.2016
3	pH-метр-милливольтметр рН-410 (электрод №07369)	5701	15Т3042641	01.12.2016

10. Условия проведения испытаний: соответствующим нормативным требованиям



Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	МД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Пирожкова Л. М., врач-бактериолог лаборатории контроля биологических факторов
 Образец поступил 17.08.2016 12:30
 Регистрационный номер пробы в журнале 22540
 дата начала испытаний 17.08.2016 12:44 дата выдачи результатов 19.08.2016 11:26

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Слесарева Л. А. - помощник санитарного врача отдела экспертизы условий воспитания и обучения

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалядинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», зам. руководителя ИЛЦ

Мальков А.В.

2016 г.

