

**Свердловская область**  
**Горноуральский городской округ**  
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя**  
**общеобразовательная школа № 24**  
**п. Горноуральский, д. 34, Пригородный район, Свердловская область, 622904**  
**тел (3435) 912-170, факс (3435) 912-168, E-mail: Schcool24@mail.ru**

Служебная записка

В рамках исполнения предписания № 75/1/47 МАОУ СОШ № 24 выполнила следующие пункты предписания:

1. Заказаны и оплачены противопожарные двери в кабинет технологии, в библиотеку и в электрощитовую (пп. 1,2,3 Предписания, копию платежного поручения и договор прилагаем);
2. Все двери лестничных клеток оборудованы доводчиками (п.5 Предписания, копию платежного поручения, договор и фото прилагаем);
3. Восстановлена предусмотренная проектом дверь, отделяющая слесарную мастерскую от лестничного марша (п.6 Предписания, фото прилагаем);
4. Заказано и оплачено армированное стекло на двери запасного выхода около медицинского кабинета (п.7.Предписания, копию платежного поручения и договор прилагаем);
5. Двери эвакуационного выхода на первом этаже выполнены с открыванием по направлению выхода из здания (п.8 Предписания, фото прилагаем);
6. Стулья в актовом зале расставлены по периметру зала в один ряд (п. 10 Предписания, фото прилагаем);
7. Приобретены электрические фонари в количестве 9 штук (п.11 Предписания, фото прилагаем);
8. Сделан запрос в обслуживающую организацию ООО «Трейман» о приведении в соответствие пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (пп. 13,14,15,16,17,18 Предписания, копии писем прилагаем);
9. Восстановлена работоспособность подачи звукового и светового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников школы (п.19 Предписания, Акт прилагаем).

В период с 2016 по 2019 гг. в МАОУ СОШ № 24 выполнены следующие мероприятия по ПБ:


- приобретены и установлены пожарные шкафы из негорючих материалов;

- в центральном фойе школы произведена замена деревянных панелей на панели из негорючего материала;

- расширены два дверных проема запасных выходов;

- выполнено естественное освещение на лестничных клетках запасных выходов.

Директор МАОУ СОШ №24

 Т.М. Заостровных